



## ПАСПОРТ

Блок регулирующий, тип AFPQ, модификация Модификация 4

**Код материала: 003G1032**



**07.11.2016**

### 1. Сведения об изделии

#### 1.1. Наименование и тип

Блок регулирующий типа AFPQ 4

#### 1.2. Изготовитель

Фирма: "Danfoss A/S", DK-6430, Nordborg, Дания.

Завод фирмы-изготовителя: "Danfoss Trata d.o.o.", Jozeta Jame 16 1210 Ljubljana-Sentvid, Словения.

#### 1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

#### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на шильдике регулятора в формате нн/гг.

### 2. Назначение изделий

Блок регулирующий типа AFPQ 4 является управляющим элементом составного гидравлического регулятора прямого действия.

Блок регулирующий типа AFPQ 4 совместно с клапаном типа VFQ 2 представляет регулятор автоматического типа AFPQ 4/VFQ 2



### 3. Технические характеристики

Номинальный диаметр регулирующего клапана (DN), мм	15-250
Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар	40
Рабочая среда	см. характеристики регулирующего клапана
Диапазон регулируемого давления $\Delta P_{рег.}$ , бар	0,15–1,5
Перепад давлений на дросселе $\Delta P_{др.}$ , бар	0,5
Вид регулирующего клапана	VFQ2 DN=15-250
Площадь регулир. диафрагмы, см <sup>2</sup>	250
Цвет пружины	Красный
Климатическое исполнение	Категория 3 по ГОСТ 15150-69
Корпус регулирующего блока	Оцинкованная сталь с покрытием (мат. № 1.0338)
Регулирующая диафрагма	EPDM с волокнистым армированием
Импульсная трубка	Нержавеющая сталь, Ø 10 x 0,8 мм, или медь, Ø 10 x 1 мм, штуцер G ¼, ISO228
Охладитель импульса давления	Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1). Устанавливается на импульсных трубках при температуре свыше 150 °С
Масса (кг)	34

### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- блок регулирующий типа AFPQ 4;
- инструкция по монтажу и эксплуатации.


## 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

## 7. Сертификация

	Соответствие блока регулирующего типа AFPQ 4 подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ТС N RU Д-ДК.АИ30.В.01388, срок действия с 12.12.2013 по 10.12.2018.
---	--

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие блока регулирующего типа AFPQ 4 техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения блока регулирующего типа AFPQ 4 составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. **Срок службы блока регулирующего типа AFPQ 4 при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.**