



ПАСПОРТ

Редукторный электропривод, Тип АМЕ, Модификация 120 NL

Код материала: 082H8059



18.07.2016

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Приводы электрические типа АМЕ модификации 120 NL

1.2. Изготовитель

Фирма: “Danfoss A/S”, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания.

Заводы фирмы-изготовителя: «Danfoss Trata d.o.o», Ljubljana, Jozeta Jame 16, Словения.

1.3. Продавец

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана под крышкой привода в формате: нн/гггг, где нн – номер недели изготовления, гггг – год изготовления.

2. Назначение изделия



Приводы электрические типа АМЕ модификация 120 NL (далее – АМЕ 120 NL) предназначены для работы с клапанами балансировочными типа АВ-QM, управляющими подачей тепло- и холодоносителя в фэнкойлы или небольшие вентиляционные установки.

3. Технические характеристики

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Питающее напряжение | 24 В переменного тока |
| Ход штока, мм | 5 |
| Потребляемая мощность, ВА | 2 |

| | |
|---|----------------|
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 |
| Приводное усилие, Н | 130 |
| Скорость перемещения штока, с/мм | 12 |
| Температура теплоносителя, °С | 120 |
| Температура хранения, °С | от - 40 до +70 |
| Температура окружающей среды, °С | от 0 до 55 |
| Класс защиты | IP 42 |
| Вес, г | 300 |

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- привод электрический типа АМЕ 120 NL;
- упаковочная коробка;
- кабель 1,5 м;
- инструкция;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде).


5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

| | |
|--|--|
|  | <p>Соответствие АМЕ 120 NL, подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеются декларации о соответствии ТС № RU Д-ДК.АИ30.В.01941, срок действия с 18.03.2014 по 16.03.2019, ТС № RU Д-ДК.АИ30.В.01155, срок действия с 13.11.2013 по 12.11.2018.</p> |
|--|--|

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие АМЕ 120 NL техническим требованиям при

соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения АМЕ 120 NL – 12 месяцев с даты продажи указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы АМЕ 120 NL при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.